

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»  
Верхнебуреинского муниципального района  
Хабаровского края**

**УТВЕРЖДАЮ  
И.о. главы  
городского поселения  
«Рабочий поселок Чегдомын»**

**В.Г. Ферапонтов**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»  
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД)**

**КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДА-  
ЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ**

**Чегдомын 2016**

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|   |                |
|---|----------------|
| Руководитель работ,<br>и.о. главы городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын»  | В.Г.Ферапонтов |
| Начальник отдела градостроительства и местного<br>хозяйства администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын»    | Н.В.Алпеева    |
| Начальник отдела экономики и имущественных<br>отношений администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын»        | А.В.Трушина    |
| Специалист отдела градостроительства и местно-<br>го хозяйства администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын» | О.П.Ушакова    |
| Специалист отдела градостроительства и местно-<br>го хозяйства администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын» | А.В.Смирнов    |
| Специалист отдела градостроительства и местно-<br>го хозяйства администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Чегдомын» | Р.В.Силкина    |

## СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа  | Шифр                      |
|---|---------------------------|
| Схема теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2017 год)                                   | 8214551000.СТ-ПСТ.000.000 |
| <i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2017 год)</i> |                           |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.000 |
| Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии потребителями   | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Тепловые сети   | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей   | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.003 |
| Приложение 4. Оценка надежности теплоснабжения  | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.004 |
| Приложение 5. Графическая часть   | 8214551000.ОМ-ПСТ.001.005 |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения  | 8214551000.ОМ-ПСТ.002.000 |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления   | 8214551000.ОМ-ПСТ.002.001 |
| Книга 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  | 8214551000.ОМ-ПСТ.003.000 |
| Приложение 1. Перспективные гидравлические ре-  | 8214551000.ОМ-ПСТ.003.001 |

| Наименование документа  | Шифр                      |
|---|---------------------------|
| жимы тепловых сетей   |                           |
| Книга 4. Мастер-план схемы теплоснабжения   | 8214551000.ОМ-ПСТ.004.000 |
| Книга 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  | 8214551000.ОМ-ПСТ.005.000 |
| Приложение 1. Графическая часть   | 8214551000.ОМ-ПСТ.005.001 |
| Книга 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них  | 8214551000.ОМ-ПСТ.006.000 |
| Книга 7. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 8214551000.ОМ-ПСТ.007.000 |
| Книга 8. Перспективные топливные балансы  | 8214551000.ОМ-ПСТ.008.000 |
| Книга 9. Оценка надежности теплоснабжения   | 8214551000.ОМ-ПСТ.009.000 |
| Книга 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  | 8214551000.ОМ-ПСТ.010.000 |
| Книга 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций   | 8214551000.ОМ-ПСТ.011.000 |
| Приложение 1. Графическая часть   | 8214551000.ОМ-ПСТ.011.001 |
| Книга 12. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения   | 8214551000.ОМ-ПСТ.012.000 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Перечень таблиц .....  | 6  |
| 1 Тепловые нагрузки и значения теплотребления абонентов котельных ООО «Комресурс» .....  | 7  |
| 2 Тепловые нагрузки и значения теплотребления абонентов котельного цеха №2 СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания» ..... | 18 |
| 3 Тепловые нагрузки и значения теплотребления абонентов котельной АО «Ургалуголь» .....  | 21 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

|   |    |
|---|----|
| Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов котельных ООО «Комресурс».....                 | 7  |
| Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов КЦ №2 СП «ХТЭЦ-2» филиала «ХТСК» АО «ДГК»..... | 18 |
| Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов котельной АО «Ургалуголь».....                 | 21 |

## 1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ КОТЕЛЬНЫХ ООО «КОМРЕСУРС»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов котельных ООО «Комресурс»

| Наименование потребителя, адрес | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплотребление, Гкал/год | Суммарное теплотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| Центральная 52                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,870                                       | 0,061   | <b>0,930</b>               | 1 945,5   | 351,8                                    | <b>2 297,2</b>                     | <b>2 297,2</b>  |
| Центральная 52а                 | Жилое             | Котельная №1              | 0,554                                       | 0,032   | <b>0,586</b>               | 1 387,5   | 184,8                                    | <b>1 572,3</b>                     | <b>1 572,3</b>  |
| Центральная 54                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,250                                       | 0,023   | <b>0,273</b>               | 551,1   | 130,8                                    | <b>681,9</b>                       | <b>681,9</b>  |
| Центральная 42                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,324                                       | 0,019   | <b>0,343</b>               | 735,4   | 108,6                                    | <b>844,1</b>                       | <b>844,1</b>  |
| Центральная 43                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,320                                       | 0,032   | <b>0,351</b>               | 774,2   | 183,2                                    | <b>957,4</b>                       | <b>957,4</b>  |
| Центральная 44                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,280                                       | 0,016   | <b>0,295</b>               | 624,2   | 90,2                                     | <b>714,4</b>                       | <b>714,4</b>  |
| Центральная 46                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,376                                       | 0,029   | <b>0,405</b>               | 915,7   | 166,5                                    | <b>1 082,2</b>                     | <b>1 082,2</b>  |
| Центральная 48                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,615                                       | 0,033   | <b>0,648</b>               | 1 505,6   | 191,4                                    | <b>1 697,0</b>                     | <b>1 697,0</b>  |
| Центральная 50                  | Жилое             | Котельная №1              | 0,585                                       | 0,034   | <b>0,619</b>               | 1 415,3   | 198,0                                    | <b>1 613,3</b>                     | <b>1 613,3</b>  |
| Октябрь 3                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,720                                       | 0,035   | <b>0,755</b>               | 1 698,8   | 204,0                                    | <b>1 902,8</b>                     | <b>1 902,8</b>  |
| Октябрь 5                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,744                                       | 0,042   | <b>0,786</b>               | 1 819,3   | 245,1                                    | <b>2 064,4</b>                     | <b>2 064,4</b>  |
| Октябрь,8                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,356                                       | 0,020   | <b>0,377</b>               | 866,4   | 116,7                                    | <b>983,1</b>                       | <b>983,1</b>  |
| Октябрь 10                      | Жилое             | Котельная №1              | 0,365                                       | 0,023   | <b>0,388</b>               | 902,0   | 132,9                                    | <b>1 034,9</b>                     | <b>1 034,9</b>  |
| Парковая 9                      | Жилое             | Котельная №1              | 0,471                                       | 0,027   | <b>0,498</b>               | 1 102,5   | 158,2                                    | <b>1 260,7</b>                     | <b>1 260,7</b>  |
| Парковая 13                     | Жилое             | Котельная №1              | 0,782                                       | 0,040   | <b>0,823</b>               | 1 662,6   | 234,2                                    | <b>1 896,8</b>                     | <b>1 896,8</b>  |
| Парковая 15                     | Жилое             | Котельная №1              | 0,887                                       | 0,044   | <b>0,931</b>               | 2 112,3   | 257,2                                    | <b>2 369,5</b>                     | <b>2 369,5</b>  |
| Парковая 17                     | Жилое             | Котельная №1              | 0,622                                       | 0,043   | <b>0,665</b>               | 1 536,3   | 250,0                                    | <b>1 786,2</b>                     | <b>1 786,2</b>  |
| Парковая 17                     | Жилое             | Котельная №1              | 0,102                                       |   | <b>0,102</b>               | 242,1   |  | <b>242,1</b>                       | <b>242,1</b>  |
| Парковая 11                     | Жилое             | Котельная №1              | 0,474                                       | 0,025   | <b>0,499</b>               | 1 089,7   | 144,5                                    | <b>1 234,2</b>                     | <b>1 234,2</b>  |
| Блюхера 3                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,486                                       | 0,025   | <b>0,511</b>               | 1 186,8   | 144,7                                    | <b>1 331,5</b>                     | <b>1 331,5</b>  |
| Блюхера 5                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,493                                       | 0,023   | <b>0,517</b>               | 1 220,4   | 135,8                                    | <b>1 356,2</b>                     | <b>1 356,2</b>  |
| Блюхера 7                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,488                                       | 0,027   | <b>0,515</b>               | 1 203,0   | 155,9                                    | <b>1 358,9</b>                     | <b>1 358,9</b>  |
| Блюхера 9                       | Жилое             | Котельная №1              | 0,487                                       | 0,031   | <b>0,518</b>               | 1 204,2   | 177,3                                    | <b>1 381,5</b>                     | <b>1 381,5</b>  |
| Блюхера 11                      | Жилое             | Котельная №1              | 0,501                                       | 0,035   | <b>0,536</b>               | 1 244,6   | 203,7                                    | <b>1 448,2</b>                     | <b>1 448,2</b>  |
| Мира 8                          | Жилое             | Котельная №1              | 0,298                                       | 0,028   | <b>0,326</b>               | 680,8   | 160,9                                    | <b>841,6</b>                       | <b>841,6</b>  |
| Мира 10                         | Жилое             | Котельная №1              | 0,438                                       | 0,027   | <b>0,465</b>               | 1 037,3   | 158,6                                    | <b>1 195,9</b>                     | <b>1 195,9</b>  |
| Пушкина 52                      | Жилое             | Котельная №1              | 0,319                                       | 0,038   | <b>0,357</b>               | 596,9   | 221,4                                    | <b>818,3</b>                       | <b>818,3</b>  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес  | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Администрация Верхнебуреинского р-на; Центральная, 47 (гараж)            | Нежилое           | Котельная №1              | 0,005                                       |   | <b>0,005</b>               | 13,3  |  | <b>13,3</b>                          | <b>13,3</b>   |
| Администрация Верхнебуреинского р-на; Парковая, 6                        | Нежилое           | Котельная №1              | 0,143                                       |   | <b>0,143</b>               | 368,3   |  | <b>368,3</b>                         | <b>368,3</b>  |
| Администрация Верхнебуреинского р-на; Центральная, 49                    | Нежилое           | Котельная №1              | 0,490                                       | 0,001   | <b>0,491</b>               | 1 258,0   | 5,2  | <b>1 263,1</b>                       | <b>1 263,1</b>  |
| МБОУ СОШ № 10  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,210                                       | 0,003   | <b>0,213</b>               | 560,7   | 18,6                                       | <b>579,3</b>                         | <b>579,3</b>  |
| МКОУ ВСОШ № 1  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,113                                       | 0,002   | <b>0,115</b>               | 301,3   | 12,1                                       | <b>313,4</b>                         | <b>313,4</b>  |
| МКДОУ ЦРР  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,154                                       | 0,004   | <b>0,158</b>               | 421,8   | 25,9                                       | <b>447,7</b>                         | <b>447,7</b>  |
| МКДОУ Д/С № 7  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,151                                       | 0,005   | <b>0,156</b>               | 412,3   | 31,9                                       | <b>444,2</b>                         | <b>444,2</b>  |
| МКДОУ Д/С № 10   | Нежилое           | Котельная №1              | 0,149                                       | 0,007   | <b>0,156</b>               | 409,1   | 40,1                                       | <b>449,2</b>                         | <b>449,2</b>  |
| МКДОУ Д/С № 12   | Нежилое           | Котельная №1              | 0,117                                       | 0,006   | <b>0,123</b>               | 320,3   | 38,9                                       | <b>359,2</b>                         | <b>359,2</b>  |
| МОУ ДОД ЦРТДиЮ   | Нежилое           | Котельная №1              | 0,165                                       | 0,001   | <b>0,166</b>               | 451,9   | 7,6  | <b>459,5</b>                         | <b>459,5</b>  |
| КГКОУСП "Колледж малого города"; учебный корпус (ул. Центральная, 56)    | Нежилое           | Котельная №1              | 0,177                                       | 0,077   | <b>0,254</b>               | 474,2   | 474,2                                      | <b>948,5</b>                         | <b>948,5</b>  |
| КГУ "Центр соц. поддержки населения"                                     | Нежилое           | Котельная №1              | 0,156                                       | 0,0005  | <b>0,156</b>               | 399,6   | 2,7  | <b>402,3</b>                         | <b>402,3</b>  |
| ФГКУ УВО УМВД; Центральная 48 (админ.помещение)                          | Нежилое           | Котельная №1              | 0,051                                       |   | <b>0,051</b>               | 131,2   |  | <b>131,2</b>                         | <b>131,2</b>  |
| ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД"; Центральная 47 | Нежилое           | Котельная №1              | 0,504                                       |   | <b>0,504</b>               | 1 293,4   |  | <b>1 293,4</b>                       | <b>1 293,4</b>  |
| УПФР (Парковая 6 2этаж)  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,057                                       |   | <b>0,057</b>               | 145,5   |  | <b>145,5</b>                         | <b>145,5</b>  |
| ИФНС (Центральная 51-3 этаж)   | Нежилое           | Котельная №1              | 0,057                                       |   | <b>0,057</b>               | 146,6   |  | <b>146,6</b>                         | <b>146,6</b>  |
| ООО "Юта" Центральная 50а  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,004                                       | 0,00004   | <b>0,004</b>               | 11,1  | 0,2  | <b>11,3</b>                          | <b>11,3</b>   |
| ООО "Базис" ул.Мира 7  | Нежилое           | Котельная №1              | 0,016                                       | 0,00004   | <b>0,016</b>               | 40,4  | 0,2  | <b>40,6</b>                          | <b>40,6</b>   |
| АО "Хабаровсккрайгаз" ШБУ 12 шт.   | Нежилое           | Котельная №1              | 0,074                                       |   | <b>0,074</b>               | 189,9   |  | <b>189,9</b>                         | <b>189,9</b>  |
| ООО "Ниман" Центральная 51 (2этаж)                                       | Нежилое           | Котельная №1              | 0,057                                       | 0,0002  | <b>0,057</b>               | 146,2   | 1,1  | <b>147,3</b>                         | <b>147,3</b>  |



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес                  | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| ООО "Каприз"                                     | Нежилое           | Котельная №1              | 0,008                                       | 0,0001  | <b>0,008</b>               | 19,3  | 0,3  | <b>19,6</b>                          | <b>19,6</b>   |
| АО "Сбербанк России";<br>Центральная, 48         | Нежилое           | Котельная №1              | 0,024                                       | 0,0001  | <b>0,024</b>               | 62,6  | 0,6  | <b>63,2</b>                          | <b>63,2</b>   |
| АО "Сбербанк России";<br>Центральная, 51(1 этаж) | Нежилое           | Котельная №1              | 0,102                                       | 0,0005  | <b>0,102</b>               | 261,6   | 2,9  | <b>264,5</b>                         | <b>264,5</b>  |
| ООО "Золотая тайга"<br>(Центральная, 41)         | Нежилое           | Котельная №1              | 0,196                                       | 0,001   | <b>0,197</b>               | 504,0   | 5,1  | <b>509,1</b>                         | <b>509,1</b>  |
| Дик М. Центральная, 49а                          | Нежилое           | Котельная №1              | 0,099                                       |   | <b>0,099</b>               | 253,4   |  | <b>253,4</b>                         | <b>253,4</b>  |
| Керимов В.С. (60 лет Октября, 2В)                | Нежилое           | Котельная №1              | 0,050                                       | 0,001   | <b>0,051</b>               | 129,4   | 5,8  | <b>135,2</b>                         | <b>135,2</b>  |
| и.п. Волкова м-н Рассвет                         | Нежилое           | Котельная №1              | 0,007                                       |   | <b>0,007</b>               | 18,6  |  | <b>18,6</b>                          | <b>18,6</b>   |
| Меляков А. А. Софийская 4г                       | Нежилое           | Котельная №1              | 0,038                                       |   | <b>0,038</b>               | 98,4  |  | <b>98,4</b>                          | <b>98,4</b>   |
| Османов В. М. (60 лет Октября, 8б)               | Нежилое           | Котельная №1              | 0,013                                       |   | <b>0,013</b>               | 32,8  |  | <b>32,8</b>                          | <b>32,8</b>   |
| и.п. Красиков (Центральная, 51а)                 | Нежилое           | Котельная №1              | 0,146                                       | 0,005   | <b>0,152</b>               | 375,6   | 31,8                                       | <b>407,4</b>                         | <b>407,4</b>  |
| Горбунов С. (гаражи ул. Парковая, 17а)           | Нежилое           | Котельная №1              | 0,048                                       |   | <b>0,048</b>               | 122,1   |  | <b>122,1</b>                         | <b>122,1</b>  |
| Бойлерная (собственные нужды)                    | Нежилое           | Котельная №1              | 0,062                                       |   | <b>0,062</b>               | 190,8   |  | <b>190,8</b>                         | <b>190,8</b>  |
| Станция 2 подъема (собственные нужды)            | Нежилое           | Котельная №1              | 0,020                                       |   | <b>0,020</b>               | 62,1  |  | <b>62,1</b>                          | <b>62,1</b>   |
| ТРП (ул. Пушкина) (собственные нужды)            | Нежилое           | Котельная №1              | 0,150                                       |   | <b>0,150</b>               | 463,9   |  | <b>463,9</b>                         | <b>463,9</b>  |
| Софийская1                                       | Жилое             | Котельная №2              | 0,092                                       | 0,005   | <b>0,097</b>               | 247,5   | 0,01                                       | <b>247,5</b>                         | <b>247,5</b>  |
| Софийская4                                       | Жилое             | Котельная №2              | 0,477                                       | 0,029   | <b>0,506</b>               | 1 271,2   | 0,03                                       | <b>1 271,2</b>                       | <b>1 271,2</b>  |
| Софийская4б                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,471                                       | 0,027   | <b>0,499</b>               | 1 254,0   | 0,03                                       | <b>1 254,1</b>                       | <b>1 254,1</b>  |
| Софийская 5                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,142                                       | 0,021   | <b>0,163</b>               | 388,0   | 0,02                                       | <b>388,1</b>                         | <b>388,1</b>  |
| Софийская4в                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,476                                       | 0,032   | <b>0,508</b>               | 1 269,0   | 0,03                                       | <b>1 269,0</b>                       | <b>1 269,0</b>  |
| Заводская 16                                     | Жилое             | Котельная №2              | 0,085                                       | 0,005   | <b>0,090</b>               | 229,0   | 0,01                                       | <b>229,0</b>                         | <b>229,0</b>  |
| Заводская 16а                                    | Жилое             | Котельная №2              | 0,086                                       | 0,004   | <b>0,089</b>               | 229,8   | 0,004                                      | <b>229,8</b>                         | <b>229,8</b>  |
| Заводская 16б                                    | Жилое             | Котельная №2              | 0,084                                       | 0,005   | <b>0,089</b>               | 226,4   | 0,01                                       | <b>226,4</b>                         | <b>226,4</b>  |
| Софийская5                                       | Жилое             | Котельная №2              | 0,130                                       |   | <b>0,130</b>               | 354,2   |  | <b>354,2</b>                         | <b>354,2</b>  |
| Софийская 3                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,178                                       | 0,016   | <b>0,194</b>               | 457,8   | 0,02                                       | <b>457,8</b>                         | <b>457,8</b>  |
| Софийская 3а                                     | Жилое             | Котельная №2              | 0,086                                       | 0,005   | <b>0,090</b>               | 221,8   | 0,01                                       | <b>221,8</b>                         | <b>221,8</b>  |
| Заводская 6                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,111                                       | 0,009   | <b>0,120</b>               | 284,7   | 0,01                                       | <b>284,7</b>                         | <b>284,7</b>  |
| Заводская10                                      | Жилое             | Котельная №2              | 0,101                                       | 0,004   | <b>0,105</b>               | 265,8   | 0,005                                      | <b>265,8</b>                         | <b>265,8</b>  |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

| Наименование потребителя, адрес                                | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Заводская12  | Жилое             | Котельная №2              | 0,105                                       | 0,004   | <b>0,109</b>               | 276,9   | 0,004                                      | <b>276,9</b>                         | <b>276,9</b>  |
| Софийская5   | Жилое             | Котельная №2              | 0,095                                       |   | <b>0,095</b>               | 259,0   |  | <b>259,0</b>                         | <b>259,0</b>  |
| Заводская 8  | Жилое             | Котельная №2              | 0,109                                       | 0,003   | <b>0,113</b>               | 288,0   | 0,004                                      | <b>288,0</b>                         | <b>288,0</b>  |
| Заводская 8а   | Жилое             | Котельная №2              | 0,112                                       | 0,004   | <b>0,115</b>               | 294,6   | 0,004                                      | <b>294,6</b>                         | <b>294,6</b>  |
| Заводская10б   | Жилое             | Котельная №2              | 0,181                                       | 0,007   | <b>0,188</b>               | 479,0   | 0,01                                       | <b>479,0</b>                         | <b>479,0</b>  |
| Заводская14  | Жилое             | Котельная №2              | 0,185                                       | 0,007   | <b>0,192</b>               | 489,2   | 0,01                                       | <b>489,2</b>                         | <b>489,2</b>  |
| Заводская17  | Жилое             | Котельная №2              | 0,186                                       | 0,007   | <b>0,193</b>               | 471,6   | 0,01                                       | <b>471,6</b>                         | <b>471,6</b>  |
| Заводская17а   | Жилое             | Котельная №2              | 0,188                                       | 0,008   | <b>0,196</b>               | 499,2   | 0,01                                       | <b>499,2</b>                         | <b>499,2</b>  |
| Заводская17б   | Жилое             | Котельная №2              | 0,182                                       | 0,006   | <b>0,188</b>               | 480,1   | 0,01                                       | <b>480,1</b>                         | <b>480,1</b>  |
| Заводская17в   | Жилое             | Котельная №2              | 0,175                                       | 0,006   | <b>0,181</b>               | 463,3   | 0,01                                       | <b>463,3</b>                         | <b>463,3</b>  |
| Заводская18  | Жилое             | Котельная №2              | 0,166                                       | 0,008   | <b>0,174</b>               | 439,0   | 0,01                                       | <b>439,0</b>                         | <b>439,0</b>  |
| Заводская19  | Жилое             | Котельная №2              | 0,139                                       | 0,006   | <b>0,145</b>               | 365,9   | 0,01                                       | <b>366,0</b>                         | <b>366,0</b>  |
| Заводская20а   | Жилое             | Котельная №2              | 0,024                                       | 0,001   | <b>0,025</b>               | 65,0  | 0,001                                      | <b>65,0</b>                          | <b>65,0</b>   |
| Заводская21  | Жилое             | Котельная №2              | 0,049                                       | 0,002   | <b>0,050</b>               | 128,6   | 0,002                                      | <b>128,6</b>                         | <b>128,6</b>  |
| Софийская 6  | Жилое             | Котельная №2              | 0,152                                       | 0,004   | <b>0,156</b>               | 398,4   | 0,005                                      | <b>398,4</b>                         | <b>398,4</b>  |
| Софийская 10   | Жилое             | Котельная №2              | 0,159                                       | 0,009   | <b>0,168</b>               | 417,0   | 0,01                                       | <b>417,0</b>                         | <b>417,0</b>  |
| Софийская 12   | Жилое             | Котельная №2              | 0,138                                       | 0,004   | <b>0,142</b>               | 363,4   | 0,005                                      | <b>363,4</b>                         | <b>363,4</b>  |
| Софийская 10а  | Жилое             | Котельная №2              | 0,069                                       | 0,0004  | <b>0,069</b>               | 186,9   | 0,0004                                     | <b>186,9</b>                         | <b>186,9</b>  |
| Софийская 10б  | Жилое             | Котельная №2              | 0,055                                       | 0,001   | <b>0,056</b>               | 149,8   | 0,001                                      | <b>149,8</b>                         | <b>149,8</b>  |
| Советская58  | Жилое             | Котельная №2              | 0,015                                       | 0,002   | <b>0,017</b>               | 41,5  | 0,002                                      | <b>41,5</b>                          | <b>41,5</b>   |
| Советская60  | Жилое             | Котельная №2              | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 38,8  |  | <b>38,8</b>                          | <b>38,8</b>   |
| Советская62  | Жилое             | Котельная №2              | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 38,1  |  | <b>38,1</b>                          | <b>38,1</b>   |
| Советская89  | Жилое             | Котельная №2              | 0,022                                       |   | <b>0,022</b>               | 59,4  |  | <b>59,4</b>                          | <b>59,4</b>   |
| Советская91  | Жилое             | Котельная №2              | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 39,5  |  | <b>39,5</b>                          | <b>39,5</b>   |
| Советская93  | Жилое             | Котельная №2              | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 39,0  |  | <b>39,0</b>                          | <b>39,0</b>   |
| Советская95  | Жилое             | Котельная №2              | 0,015                                       |   | <b>0,015</b>               | 40,7  |  | <b>40,7</b>                          | <b>40,7</b>   |
| Советская97  | Жилое             | Котельная №2              | 0,026                                       |   | <b>0,026</b>               | 71,0  |  | <b>71,0</b>                          | <b>71,0</b>   |
| Советская101   | Жилое             | Котельная №2              | 0,015                                       |   | <b>0,015</b>               | 41,1  |  | <b>41,1</b>                          | <b>41,1</b>   |
| Советская103   | Жилое             | Котельная №2              | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 38,8  |  | <b>38,8</b>                          | <b>38,8</b>   |
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(ул. Софийская, 2); Госпиталь северная пристройка | Нежилое           | Котельная №2              | 0,174                                       | 0,004   | <b>0,179</b>               | 475,7   | 25,3                                       | <b>501,0</b>                         | <b>501,0</b>  |
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(ул. Софийская, 2); Госпиталь основное здание     | Нежилое           | Котельная №2              | 0,681                                       | 0,032   | <b>0,712</b>               | 1 855,1   | 197,2                                      | <b>2 052,3</b>                       | <b>2 052,3</b>  |
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(ул. Софийская, 2); Детская туб больница          | Нежилое           | Котельная №2              | 0,022                                       | 0,003   | <b>0,025</b>               | 60,2  | 20,3                                       | <b>80,5</b>                          | <b>80,5</b>   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес             | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(ул. Софийская, 2); Хоз корпус | Нежилое           | Котельная №2              | 0,143                                       |   | <b>0,143</b>               | 379,5   |  | <b>379,5</b>                         | <b>379,5</b>  |
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(ул. Софийская, 2); Склад      | Нежилое           | Котельная №2              | 0,034                                       |   | <b>0,034</b>               | 89,3  |  | <b>89,3</b>                          | <b>89,3</b>   |
| АО "Хабаровсккрайгаз" ШБУ 9 шт.             | Нежилое           | Котельная №2              | 0,054                                       |   | <b>0,054</b>               | 142,6   |  | <b>142,6</b>                         | <b>142,6</b>  |
| АО "Ростелеком" Заводская 23                | Нежилое           | Котельная №2              | 0,160                                       | 0,0002  | <b>0,161</b>               | 425,7   | 1,5  | <b>427,2</b>                         | <b>427,2</b>  |
| ООО "Энергия" гараж ул. Софийская, 18а      | Нежилое           | Котельная №2              | 0,055                                       |   | <b>0,055</b>               | 146,4   |  | <b>146,4</b>                         | <b>146,4</b>  |
| АО "Ургалуголь" (Софийская 20); АБК         | Нежилое           | Котельная №2              | 0,203                                       | 0,021   | <b>0,224</b>               | 539,6   | 130,9                                      | <b>670,5</b>                         | <b>670,5</b>  |
| АО "Ургалуголь" (Софийская 20); Гараж 1     | Нежилое           | Котельная №2              | 0,028                                       |   | <b>0,028</b>               | 73,2  |  | <b>73,2</b>                          | <b>73,2</b>   |
| АО "Ургалуголь" (Софийская 20); Гараж 2     | Нежилое           | Котельная №2              | 0,247                                       |   | <b>0,247</b>               | 655,8   |  | <b>655,8</b>                         | <b>655,8</b>  |
| ООО "Фаворит"                               | Нежилое           | Котельная №2              | 0,025                                       | 0,0002  | <b>0,026</b>               | 67,4  | 1,1  | <b>68,5</b>                          | <b>68,5</b>   |
| Кокина Н. Г. (ул. Софийская, 16)            | Нежилое           | Котельная №2              | 0,017                                       |   | <b>0,017</b>               | 44,4  |  | <b>44,4</b>                          | <b>44,4</b>   |
| Иванова Л. А., ул. Заводская, 10            | Нежилое           | Котельная №2              | 0,085                                       | 0,00004   | <b>0,085</b>               | 226,6   | 0,3  | <b>226,8</b>                         | <b>226,8</b>  |
| Глобин, ул. Заводская, магазин              | Нежилое           | Котельная №2              | 0,020                                       | 0,00004   | <b>0,020</b>               | 53,7  | 0,2  | <b>53,9</b>                          | <b>53,9</b>   |
| Мирзакоримов (ул. Советская, 105)           | Нежилое           | Котельная №2              | 0,049                                       |   | <b>0,049</b>               | 130,0   |  | <b>130,0</b>                         | <b>130,0</b>  |
| и.п. Бусыгин Софийская 11(база)             | Нежилое           | Котельная №2              | 0,113                                       |   | <b>0,113</b>               | 299,3   |  | <b>299,3</b>                         | <b>299,3</b>  |
| "Белый бокс" (ул. Заводская, 15Б)           | Нежилое           | Котельная №2              | 0,134                                       | 0,001   | <b>0,135</b>               | 354,7   | 5,4  | <b>360,2</b>                         | <b>360,2</b>  |
| м-н Флагман (ул. Заводская, 15Б)            | Нежилое           | Котельная №2              | 0,018                                       |   | <b>0,018</b>               | 49,0  |  | <b>49,0</b>                          | <b>49,0</b>   |
| гараж (ул. Заводская, 15Б)                  | Нежилое           | Котельная №2              | 0,018                                       |   | <b>0,018</b>               | 47,6  |  | <b>47,6</b>                          | <b>47,6</b>   |
| и.п. Куликова (кафе ул. Новая, 48)          | Нежилое           | Котельная №2              | 0,020                                       | 0,003   | <b>0,023</b>               | 53,0  | 20,0                                       | <b>73,0</b>                          | <b>73,0</b>   |
| Дайнеко (ул. Заводская, 23)                 | Нежилое           | Котельная №2              | 0,033                                       |   | <b>0,033</b>               | 86,5  |  | <b>86,5</b>                          | <b>86,5</b>   |
| и.п. Бусыгин м-н Глория                     | Нежилое           | Котельная №2              | 0,007                                       | 0,00004   | <b>0,007</b>               | 18,9  | 0,2  | <b>19,1</b>                          | <b>19,1</b>   |
| и.п Козловский Софийская                    | Нежилое           | Котельная №2              | 0,034                                       | 0,00009   | <b>0,034</b>               | 89,4  | 0,5  | <b>90,0</b>                          | <b>90,0</b>   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес            | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 4ж   |                   |                           |   |   |                            |   |  |                                      |   |
| Ларионов А. И. (гаражи ул. Софийская, 10а) | Нежилое           | Котельная №2              | 0,038                                       |   | <b>0,038</b>               | 102,0   |  | <b>102,0</b>                         | <b>102,0</b>  |
| Токарный цех, насосная (собственные нужды) | Нежилое           | Котельная №2              | 0,006                                       |   | <b>0,006</b>               | 15,5  |  | <b>15,5</b>                          | <b>15,5</b>   |
| Пионерская 17                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,289                                       | 0,020   | <b>0,309</b>               | 683,3   | 96,5                                       | <b>779,8</b>                         | <b>779,8</b>  |
| Школьный 9                                 | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,311                                       | 0,030   | <b>0,341</b>               | 867,3   | 43,1                                       | <b>910,5</b>                         | <b>910,5</b>  |
| Пионерская16                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,175                                       | 0,014   | <b>0,189</b>               | 488,2   | 41,0                                       | <b>529,2</b>                         | <b>529,2</b>  |
| Пионерская19                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,294                                       | 0,020   | <b>0,314</b>               | 730,2   | 147,7                                      | <b>877,9</b>                         | <b>877,9</b>  |
| Пионерская21                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,176                                       | 0,012   | <b>0,189</b>               | 491,7   | 69,5                                       | <b>561,2</b>                         | <b>561,2</b>  |
| Пионерская7                                | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,178                                       | 0,016   | <b>0,193</b>               | 495,3   | 98,4                                       | <b>593,6</b>                         | <b>593,6</b>  |
| Пионерская3                                | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,316                                       | 0,029   | <b>0,345</b>               | 877,0   | 60,9                                       | <b>937,9</b>                         | <b>937,9</b>  |
| Пионерская 4                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,286                                       | 0,022   | <b>0,307</b>               | 763,5   | 76,0                                       | <b>839,5</b>                         | <b>839,5</b>  |
| Пушкина4                                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,087                                       | 0,007   | <b>0,094</b>               | 249,3   | 141,9                                      | <b>391,2</b>                         | <b>391,2</b>  |
| Нагорная 5                                 | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,237                                       | 0,019   | <b>0,257</b>               | 663,9   | 105,4                                      | <b>769,3</b>                         | <b>769,3</b>  |
| Центральная40                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,283                                       | 0,026   | <b>0,308</b>               | 696,5   | 33,3                                       | <b>729,8</b>                         | <b>729,8</b>  |
| Центральная32                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,130                                       | 0,008   | <b>0,138</b>               | 327,4   | 95,1                                       | <b>422,5</b>                         | <b>422,5</b>  |
| Центральная 34                             | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,120                                       | 0,008   | <b>0,127</b>               | 301,0   | 125,0                                      | <b>426,0</b>                         | <b>426,0</b>  |
| Центральная36                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,128                                       | 0,009   | <b>0,136</b>               | 312,4   | 40,9                                       | <b>353,3</b>                         | <b>353,3</b>  |
| Центральная38                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,124                                       | 0,008   | <b>0,132</b>               | 299,3   | 37,1                                       | <b>336,5</b>                         | <b>336,5</b>  |
| Блюхера4                                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,128                                       | 0,008   | <b>0,136</b>               | 318,6   | 42,0                                       | <b>360,6</b>                         | <b>360,6</b>  |
| Блюхера6                                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,139                                       | 0,010   | <b>0,150</b>               | 380,3   | 38,6                                       | <b>418,9</b>                         | <b>418,9</b>  |
| Строительная1                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,098                                       | 0,004   | <b>0,103</b>               | 301,7   | 38,7                                       | <b>340,5</b>                         | <b>340,5</b>  |
| Строительная3                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,097                                       | 0,002   | <b>0,099</b>               | 297,5   | 50,8                                       | <b>348,3</b>                         | <b>348,3</b>  |
| Нагорная 2                                 | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,155                                       | 0,004   | <b>0,160</b>               | 447,2   | 21,3                                       | <b>468,5</b>                         | <b>468,5</b>  |
| Школьный 4                                 | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,099                                       | 0,009   | <b>0,107</b>               | 302,8   | 11,2                                       | <b>313,9</b>                         | <b>313,9</b>  |
| Школьный 6                                 | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,099                                       | 0,008   | <b>0,107</b>               | 303,2   | 21,4                                       | <b>324,6</b>                         | <b>324,6</b>  |
| Центральная 3                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,089                                       | 0,006   | <b>0,096</b>               | 224,8   | 31,7                                       | <b>256,5</b>                         | <b>256,5</b>  |
| Центральная 5                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,092                                       | 0,005   | <b>0,097</b>               | 229,6   | 25,7                                       | <b>255,3</b>                         | <b>255,3</b>  |
| Центральная 7                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,084                                       | 0,003   | <b>0,087</b>               | 258,9   | 13,0                                       | <b>271,9</b>                         | <b>271,9</b>  |
| Центральная 17                             | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,144                                       | 0,001   | <b>0,145</b>               | 441,6   | 7,2  | <b>448,9</b>                         | <b>448,9</b>  |
| Центральная 19                             | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,143                                       | 0,004   | <b>0,147</b>               | 438,7   | 19,6                                       | <b>458,4</b>                         | <b>458,4</b>  |
| Пионерская 6                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,106                                       | 0,003   | <b>0,110</b>               | 315,3   | 17,0                                       | <b>332,3</b>                         | <b>332,3</b>  |
| Пионерская10                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,088                                       | 0,003   | <b>0,091</b>               | 270,2   | 12,3                                       | <b>282,5</b>                         | <b>282,5</b>  |
| Пионерская12                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,088                                       | 0,004   | <b>0,092</b>               | 270,8   | 18,5                                       | <b>289,3</b>                         | <b>289,3</b>  |
| Пионерская14                               | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,128                                       | 0,003   | <b>0,131</b>               | 373,1   | 16,2                                       | <b>389,3</b>                         | <b>389,3</b>  |
| Театральная 7                              | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,088                                       | 0,004   | <b>0,092</b>               | 269,5   | 21,6                                       | <b>291,1</b>                         | <b>291,1</b>  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Центральная9                    | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,103                                       | 0,002   | <b>0,105</b>               | 315,8   | 9,0  | <b>324,8</b>                         | <b>324,8</b>  |
| Центральная11                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,103                                       | 0,002   | <b>0,105</b>               | 316,3   | 8,3  | <b>324,6</b>                         | <b>324,6</b>  |
| Центральная16                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,058                                       | 0,001   | <b>0,058</b>               | 176,6   | 2,8  | <b>179,4</b>                         | <b>179,4</b>  |
| Центральная18                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,087                                       | 0,002   | <b>0,089</b>               | 266,4   | 10,7                                       | <b>277,0</b>                         | <b>277,0</b>  |
| Центральная20                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,088                                       | 0,001   | <b>0,088</b>               | 269,2   | 3,0  | <b>272,2</b>                         | <b>272,2</b>  |
| Театральная4                    | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,102                                       | 0,002   | <b>0,103</b>               | 312,4   | 8,3  | <b>320,7</b>                         | <b>320,7</b>  |
| Строительная5                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,102                                       | 0,001   | <b>0,104</b>               | 308,6   | 5,5  | <b>314,0</b>                         | <b>314,0</b>  |
| Строительная7                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,070                                       | 0,002   | <b>0,072</b>               | 213,5   | 10,6                                       | <b>224,2</b>                         | <b>224,2</b>  |
| Строительная9                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,070                                       | 0,001   | <b>0,072</b>               | 216,2   | 5,2  | <b>221,5</b>                         | <b>221,5</b>  |
| Строительная11                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,105                                       | 0,003   | <b>0,109</b>               | 313,2   | 15,4                                       | <b>328,6</b>                         | <b>328,6</b>  |
| Строительная13                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,148                                       | 0,001   | <b>0,149</b>               | 436,8   | 6,7  | <b>443,5</b>                         | <b>443,5</b>  |
| Лазо9                           | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,151                                       | 0,003   | <b>0,154</b>               | 433,5   | 13,5                                       | <b>447,0</b>                         | <b>447,0</b>  |
| Лазо11                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,104                                       | 0,007   | <b>0,111</b>               | 308,8   | 35,3                                       | <b>344,1</b>                         | <b>344,1</b>  |
| Лазо13                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,070                                       | 0,002   | <b>0,073</b>               | 215,2   | 12,1                                       | <b>227,3</b>                         | <b>227,3</b>  |
| Лазо15                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,071                                       | 0,002   | <b>0,072</b>               | 206,9   | 7,6  | <b>214,5</b>                         | <b>214,5</b>  |
| Лазо17                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,062                                       | 0,001   | <b>0,062</b>               | 189,1   | 4,2  | <b>193,3</b>                         | <b>193,3</b>  |
| Лазо19                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,002   | <b>0,088</b>               | 265,1   | 9,9  | <b>275,0</b>                         | <b>275,0</b>  |
| Лазо21                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,088                                       | 0,002   | <b>0,089</b>               | 269,6   | 7,6  | <b>277,2</b>                         | <b>277,2</b>  |
| Лазо23                          | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,087                                       | 0,002   | <b>0,088</b>               | 265,7   | 7,7  | <b>273,4</b>                         | <b>273,4</b>  |
| Строительная8                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,001   | <b>0,087</b>               | 263,1   | 6,3  | <b>269,4</b>                         | <b>269,4</b>  |
| Пушкина28                       | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,087                                       | 0,001   | <b>0,088</b>               | 265,8   | 5,3  | <b>271,1</b>                         | <b>271,1</b>  |
| Пушкина30                       | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,065                                       | 0,001   | <b>0,065</b>               | 198,7   | 3,6  | <b>202,3</b>                         | <b>202,3</b>  |
| Пушкина32                       | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,065                                       | 0,0003  | <b>0,065</b>               | 200,0   | 1,3  | <b>201,3</b>                         | <b>201,3</b>  |
| Пушкина34                       | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,068                                       | 0,001   | <b>0,069</b>               | 209,0   | 2,8  | <b>211,8</b>                         | <b>211,8</b>  |
| Пушкина36                       | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,069                                       | 0,002   | <b>0,070</b>               | 211,1   | 7,6  | <b>218,7</b>                         | <b>218,7</b>  |
| Строительная17                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,001   | <b>0,088</b>               | 265,1   | 6,0  | <b>271,1</b>                         | <b>271,1</b>  |
| Строительная19                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,142                                       | 0,002   | <b>0,144</b>               | 435,9   | 9,6  | <b>445,5</b>                         | <b>445,5</b>  |
| Строительная21                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,002   | <b>0,089</b>               | 264,7   | 11,5                                       | <b>276,2</b>                         | <b>276,2</b>  |
| Центральная 23                  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,142                                       | 0,003   | <b>0,145</b>               | 435,0   | 16,5                                       | <b>451,5</b>                         | <b>451,5</b>  |
| Центральная25                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,085                                       | 0,001   | <b>0,085</b>               | 259,9   | 3,0  | <b>262,9</b>                         | <b>262,9</b>  |
| Центральная27                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,001   | <b>0,088</b>               | 264,8   | 6,9  | <b>271,6</b>                         | <b>271,6</b>  |
| Центральная29                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,134                                       | 0,002   | <b>0,137</b>               | 405,1   | 10,4                                       | <b>415,5</b>                         | <b>415,5</b>  |
| Нагорная 5а                     | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,084                                       | 0,001   | <b>0,085</b>               | 257,9   | 6,5  | <b>264,4</b>                         | <b>264,4</b>  |
| Лазо3                           | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,145                                       | 0,001   | <b>0,146</b>               | 444,7   | 7,3  | <b>452,0</b>                         | <b>452,0</b>  |
| Лазо5                           | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,002   | <b>0,088</b>               | 263,4   | 8,4  | <b>271,8</b>                         | <b>271,8</b>  |
| Центральная 2                   | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,020                                       |   | <b>0,020</b>               | 62,1  |  | <b>62,1</b>                          | <b>62,1</b>   |
| Центральная4                    | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,019                                       |   | <b>0,019</b>               | 59,0  |  | <b>59,0</b>                          | <b>59,0</b>   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес                             | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Средне-сезонная нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Центральная6  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,020                                       |   | <b>0,020</b>               | 61,2  |  | <b>61,2</b>                          | <b>61,2</b>   |
| Центральная8  | Жилое             | Котельная 29КВ            | 0,020                                       |   | <b>0,020</b>               | 60,8  |  | <b>60,8</b>                          | <b>60,8</b>   |
| Администрация Верхнебурейнского р-на; ЗАГС Центральная 35   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,029                                       | 0,0001  | <b>0,029</b>               | 85,6  | 0,3  | <b>86,0</b>                          | <b>86,0</b>   |
| Администрация Верхнебурейнского р-на; Гараж Центральная 35а | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,029                                       | 0,00003   | <b>0,029</b>               | 86,2  | 0,2  | <b>86,3</b>                          | <b>86,3</b>   |
| МКОУ СОШ №4   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,457                                       | 0,010   | <b>0,467</b>               | 1 419,8   | 51,9                                       | <b>1 471,7</b>                       | <b>1 471,7</b>  |
| МБОУ СОШ №6   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,272                                       | 0,010   | <b>0,282</b>               | 845,4   | 49,5                                       | <b>894,9</b>                         | <b>894,9</b>  |
| МКДОУ Д/С №8  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0.10205                                     | 0,007   | <b>0,007</b>               | 285,4   | 37,5                                       | <b>322,9</b>                         | <b>322,9</b>  |
| МКДОУ Д/С №8; прачечная                                     | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,004                                       |   | <b>0,004</b>               | 11,9  |  | <b>11,9</b>                          | <b>11,9</b>   |
| МКДОУ Д/С №8; кухня-прачечная                               | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,008                                       |   | <b>0,008</b>               | 25,0  |  | <b>25,0</b>                          | <b>25,0</b>   |
| Отдел образования за гараж Центральная, 35а                 | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,009                                       | 0,00002   | <b>0,009</b>               | 27,0  | 0,1  | <b>27,1</b>                          | <b>27,1</b>   |
| МБМ РДК (отдел культуры)                                    | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0.21494                                     | 0,001   | <b>0,001</b>               | 599,7   | 5,3  | <b>605,0</b>                         | <b>605,0</b>  |
| МБМ РДК (отдел культуры) гараж                              | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,014                                       | 0,00003   | <b>0,014</b>               | 42,1  | 0,2  | <b>42,3</b>                          | <b>42,3</b>   |
| МБУ кинотеатр "Ургал"                                       | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,062                                       | 0,001   | <b>0,063</b>               | 184,1   | 5,8  | <b>189,9</b>                         | <b>189,9</b>  |
| МБОУ ДШИ  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,049                                       | 0,002   | <b>0,051</b>               | 153,4   | 8,2  | <b>161,6</b>                         | <b>161,6</b>  |
| МКДОУ (Дом ветеранов) Строительная, 2                       | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,026                                       |   | <b>0,026</b>               | 80,9  |  | <b>80,9</b>                          | <b>80,9</b>   |
| ГУЗ "ВЦОСВМП"(Строительная 2) в т.ч.:                       | Нежилое           | Котельная 29КВ            |   |   | <b>0,000</b>               |   |  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| 1 Инфекционное отделение                                    | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,098                                       | 0,006   | <b>0,104</b>               | 301,5   | 30,3                                       | <b>331,8</b>                         | <b>331,8</b>  |
| 2 Туб. отделение  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,114                                       | 0,006   | <b>0,120</b>               | 348,9   | 30,3                                       | <b>379,2</b>                         | <b>379,2</b>  |
| 3 Пищеблок  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,016                                       |   | <b>0,016</b>               | 47,6  |  | <b>47,6</b>                          | <b>47,6</b>   |
| 4 Архив   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,014                                       |   | <b>0,014</b>               | 41,2  |  | <b>41,2</b>                          | <b>41,2</b>   |
| 5 Морг  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,040                                       | 0,005   | <b>0,045</b>               | 120,5   | 23,0                                       | <b>143,5</b>                         | <b>143,5</b>  |
| КГКОУСП "Колледж малого города"; общежитие Центр 37         | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,113                                       |   | <b>0,113</b>               | 350,5   |  | <b>350,5</b>                         | <b>350,5</b>  |
| КГКУ "Управление по делам ГО иЧС"                           | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,108                                       | 0,005   | <b>0,113</b>               | 321,3   | 25,3                                       | <b>346,6</b>                         | <b>346,6</b>  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес                                  | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| КГУ Центр соц. Поддержки населения"                              | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,008                                       |   | <b>0,008</b>               | 24,4  |  | <b>24,4</b>                          | <b>24,4</b>   |
| КГБУ "Хабаровская СББЖ"  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,036                                       | 0,0001  | <b>0,036</b>               | 108,5   | 0,3  | <b>108,8</b>                         | <b>108,8</b>  |
| КГБУЗ "ЦГСиЭ в Хабаровском крае, в т.ч.:                         | Нежилое           | Котельная 29КВ            |   |   | <b>0,000</b>               |   |  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| 1 Парковая, 2  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,103                                       | 0,001   | <b>0,104</b>               | 316,0   | 3,5  | <b>319,5</b>                         | <b>319,5</b>  |
| 2 Гараж Строительная, 2  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,008                                       |   | <b>0,008</b>               | 22,5  |  | <b>22,5</b>                          | <b>22,5</b>   |
| Управление судебного департамента                                | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,086                                       | 0,0004  | <b>0,086</b>               | 256,9   | 2,0  | <b>258,9</b>                         | <b>258,9</b>  |
| ФГКУ УВО УМВД; гараж Центральная 25в                             | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,048                                       |   | <b>0,048</b>               | 142,0   |  | <b>142,0</b>                         | <b>142,0</b>  |
| УФСБ России Центральная, 25в                                     | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,023                                       |   | <b>0,023</b>               | 69,1  |  | <b>69,1</b>                          | <b>69,1</b>   |
| Следственное управление следств комитета; Пионерская, 27(аренда) | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,020                                       | 0,0001  | <b>0,020</b>               | 60,7  | 0,3  | <b>61,0</b>                          | <b>61,0</b>   |
| УФК по Хабаровскому кр; Блюхера 10                               | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,033                                       |   | <b>0,033</b>               | 98,4  |  | <b>98,4</b>                          | <b>98,4</b>   |
| Приставы; Блюхера 10   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,033                                       |   | <b>0,033</b>               | 98,4  |  | <b>98,4</b>                          | <b>98,4</b>   |
| ФГБУ ГПЗ "Буреинский" гараж Пионерская 9а                        | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,019                                       |   | <b>0,019</b>               | 57,7  |  | <b>57,7</b>                          | <b>57,7</b>   |
| ФКУ ЦГИ по маломерным судам; Пионерская 27(аренда)               | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,005                                       |   | <b>0,005</b>               | 13,5  |  | <b>13,5</b>                          | <b>13,5</b>   |
| ООО "Чиполлино" (Пионерская,1)                                   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,015                                       |   | <b>0,015</b>               | 44,4  |  | <b>44,4</b>                          | <b>44,4</b>   |
| РКЦ, Театральная, 10   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,052                                       | 0,0001  | <b>0,052</b>               | 155,0   | 0,4  | <b>155,4</b>                         | <b>155,4</b>  |
| ООО "Мастер Плюс" Пионерская 24(1этаж)                           | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,037                                       | 0,0003  | <b>0,037</b>               | 110,0   | 1,4  | <b>111,4</b>                         | <b>111,4</b>  |
| АО "РЭУ" за Военкомат  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,133                                       | 0,0002  | <b>0,133</b>               | 396,5   | 0,9  | <b>397,4</b>                         | <b>397,4</b>  |
| АО "Хабаровсккрайгаз"; администр здание Торговая 1               | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,062                                       | 0,0001  | <b>0,062</b>               | 184,8   | 0,5  | <b>185,4</b>                         | <b>185,4</b>  |
| АО "Хабаровсккрайгаз"; ШБУ 12шт                                  | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,064                                       |   | <b>0,064</b>               | 189,9   |  | <b>189,9</b>                         | <b>189,9</b>  |
| ООО ПКФ "Вуд Экспорт" Пионерская 27 (аренда)                     | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,004                                       |   | <b>0,004</b>               | 10,5  |  | <b>10,5</b>                          | <b>10,5</b>   |
| ЗАО "Фауна" Блюхера 10   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,082                                       | 0,0002  | <b>0,082</b>               | 244,4   | 0,8  | <b>245,3</b>                         | <b>245,3</b>  |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

| Наименование потребителя, адрес                    | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Соц. Страхование ул. Пионерская, 27                | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,005                                       |   | <b>0,005</b>               | 13,8  |  | <b>13,8</b>                          | <b>13,8</b>   |
| ООО "Техконтроль" Центральная 15                   | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,114                                       | 0,007   | <b>0,120</b>               | 339,8   | 31,9                                       | <b>371,7</b>                         | <b>371,7</b>  |
| ООО "Авангард" Строительная 2                      | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,039                                       | 0,0002  | <b>0,040</b>               | 117,3   | 1,1  | <b>118,4</b>                         | <b>118,4</b>  |
| ООО "Ургальский ОРС", в т.ч.:                      | Нежилое           | Котельная 29КВ            |   |   | <b>0,000</b>               |   |  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| м -н Даурия Блюхера 4а                             | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,009                                       |   | <b>0,009</b>               | 26,4  |  | <b>26,4</b>                          | <b>26,4</b>   |
| м-н Бонд Центральная 22а                           | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,007                                       |   | <b>0,007</b>               | 22,3  |  | <b>22,3</b>                          | <b>22,3</b>   |
| Рабочее слово                                      | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,017                                       | 0,0001  | <b>0,017</b>               | 50,7  | 0,5  | <b>51,3</b>                          | <b>51,3</b>   |
| ООО "Буряя"  | Нежилое           | Котельная 29КВ            |   | 0,013   | <b>0,013</b>               |   | 63,8                                       | <b>63,8</b>                          | <b>63,8</b>   |
| ООО "Золотая тайга" Центральная 25                 | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,089                                       | 0,0003  | <b>0,090</b>               | 266,8   | 1,5  | <b>268,3</b>                         | <b>268,3</b>  |
| Павлов ул. Центральная, 25в                        | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,007                                       |   | <b>0,007</b>               | 20,0  |  | <b>20,0</b>                          | <b>20,0</b>   |
| и.п. Федорова Центральная 8а                       | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,011                                       |   | <b>0,011</b>               | 32,6  |  | <b>32,6</b>                          | <b>32,6</b>   |
| Давыдов С.В. Пер Школьный 12                       | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,034                                       |   | <b>0,034</b>               | 101,4   |  | <b>101,4</b>                         | <b>101,4</b>  |
| Томилин С. Ю. ул. Пионерская, 2                    | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,088                                       |   | <b>0,088</b>               | 261,4   |  | <b>261,4</b>                         | <b>261,4</b>  |
| ип Мельникова Красноармейская,1                    | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,016                                       | 0,001   | <b>0,017</b>               | 48,2  | 6,2  | <b>54,3</b>                          | <b>54,3</b>   |
| и.п. Щуров (Строительная,2)                        | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,087                                       | 0,003   | <b>0,090</b>               | 258,8   | 15,0                                       | <b>273,7</b>                         | <b>273,7</b>  |
| и.п. Грекова Н. Н. ул. Строительная, 2             | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,051                                       |   | <b>0,051</b>               | 152,2   |  | <b>152,2</b>                         | <b>152,2</b>  |
| и.п. Аверичева м-н Анюта                           | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,012                                       | 0,001   | <b>0,012</b>               | 35,0  | 3,3  | <b>38,3</b>                          | <b>38,3</b>   |
| Селин А. С. м-н Коробок                            | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,005                                       |   | <b>0,005</b>               | 16,2  |  | <b>16,2</b>                          | <b>16,2</b>   |
| Сизов гаражный кооператив                          | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,010                                       |   | <b>0,010</b>               | 31,1  |  | <b>31,1</b>                          | <b>31,1</b>   |
| Служба погребения, Нагорная, 2 (собственные нужды) | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,026                                       |   | <b>0,026</b>               | 77,9  |  | <b>77,9</b>                          | <b>77,9</b>   |
| Водоочистные, Парковая, 2 (собственные нужды)      | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,599                                       |   | <b>0,599</b>               | 1 788,6   |  | <b>1 788,6</b>                       | <b>1 788,6</b>  |
| Администр. здание, Пио-                            | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,043                                       |   | <b>0,043</b>               | 127,9   |  | <b>127,9</b>                         | <b>127,9</b>  |



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес                          | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|--|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| нерская, 27(собственные нужды)                           |                   |                           |   |   |                            |   |  |                                      |   |
| Участок теплосети, Пионерская (собственные нужды)        | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,025                                       |   | <b>0,025</b>               | 73,7  |  | <b>73,7</b>                          | <b>73,7</b>   |
| Участок водоснабжение, пер. Школьный (собственные нужды) | Нежилое           | Котельная 29КВ            | 0,026                                       |   | <b>0,026</b>               | 77,0  |  | <b>77,0</b>                          | <b>77,0</b>   |
| Железнодорожная, 24                                      | Жилое             | Котельная ЖД              | 0,170                                       |   | <b>0,170</b>               | 369,3   |  | <b>369,3</b>                         | <b>369,3</b>  |
| Чаус И. (гаражи ул. Угольная)                            | Нежилое           | Котельная "Промбаза"      | 0,05  |   | <b>0,05</b>                | 113,1   |  | <b>113,1</b>                         | <b>113,1</b>  |
| Промбаза (собственные нужды)                             | Нежилое           | Котельная "Промбаза"      | 0,327                                       |   | <b>0,327</b>               | 728,8   |  | <b>728,8</b>                         | <b>728,8</b>  |

## 2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА №2 СП «ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-2» ФИЛИАЛА «ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов КЦ №2 СП «ХТЭЦ-2» филиала «ХТСК» АО «ДГК»

| Наименование потребителя, адрес    | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплотребление, Гкал/год | Суммарное теплотребление за отопительный период, Гкал/год |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| пос. ЦЭС д.1а                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,014                                       | 0,002   | <b>0,016</b>               | 60,1  | 2,6  | <b>62,7</b>                        | <b>62,7</b>   |
| пос. ЦЭС, д.2а                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,007                                       | 0,001   | <b>0,007</b>               | 29,4  | 1,3  | <b>30,7</b>                        | <b>30,7</b>   |
| пос. ЦЭС, д.3а                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,022                                       | 0,002   | <b>0,024</b>               | 96,8  | 7,8  | <b>104,6</b>                       | <b>104,6</b>  |
| пос. ЦЭС, д.1                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,064                                       | 0,006   | <b>0,070</b>               | 280,8   | 15,4                                       | <b>296,1</b>                       | <b>296,1</b>  |
| пос. ЦЭС, д.2                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,063                                       | 0,004   | <b>0,067</b>               | 276,0   | 8,8  | <b>284,8</b>                       | <b>284,8</b>  |
| пос. ЦЭС, д.3                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,035                                       | 0,003   | <b>0,039</b>               | 155,0   | 12,3                                       | <b>167,3</b>                       | <b>167,3</b>  |
| пос. ЦЭС, д.4                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,068                                       | 0,005   | <b>0,073</b>               | 298,2   | 15,4                                       | <b>313,6</b>                       | <b>313,6</b>  |
| пос. ЦЭС, д.5                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,070                                       | 0,006   | <b>0,076</b>               | 306,6   | 10,2                                       | <b>316,8</b>                       | <b>316,8</b>  |
| пос. ЦЭС, д.6                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,070                                       | 0,001   | <b>0,071</b>               | 306,0   | 3,2  | <b>309,3</b>                       | <b>309,3</b>  |
| пос. ЦЭС, д.14                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,104                                       | 0,006   | <b>0,110</b>               | 457,2   | 9,5  | <b>466,8</b>                       | <b>466,8</b>  |
| пос. ЦЭС, д.7                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,075                                       | 0,007   | <b>0,082</b>               | 327,6   | 25,0                                       | <b>352,6</b>                       | <b>352,6</b>  |
| пос. ЦЭС, д.10                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,149                                       | 0,014   | <b>0,164</b>               | 655,5   | 37,4                                       | <b>692,8</b>                       | <b>692,8</b>  |
| пос. ЦЭС, д.8                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,106                                       | 0,012   | <b>0,118</b>               | 463,4   | 32,0                                       | <b>495,4</b>                       | <b>495,4</b>  |
| пос. ЦЭС, д.9                      | Жилое             | КЦ №2                     | 0,094                                       | 0,008   | <b>0,102</b>               | 411,7   | 14,8                                       | <b>426,5</b>                       | <b>426,5</b>  |
| пос. ЦЭС, д.11                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,176                                       | 0,024   | <b>0,199</b>               | 770,6   | 62,3                                       | <b>832,9</b>                       | <b>832,9</b>  |
| пос. ЦЭС, д.12                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,238                                       | 0,030   | <b>0,268</b>               | 1 043,4   | 44,5                                       | <b>1087,8</b>                      | <b>1087,8</b>   |
| пос. ЦЭС, д.13                     | Жилое             | КЦ №2                     | 0,315                                       | 0,049   | <b>0,365</b>               | 1 382,3   | 147,8                                      | <b>1530,1</b>                      | <b>1530,1</b>   |
| <b>пос. ЦЭС, 0, в т.ч.:</b>        | <b>Нежилое</b>    | <b>КЦ №2</b>              | <b>1,903</b>                                | <b>0,0004</b>   | <b>1,904</b>               |   |  | <b>4 629,2</b>                     | <b>4 629,2</b>  |
| - пос. ЦЭС, 0, кислородный цех     | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,037                                       |   | <b>0,037</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, проходная           | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,003                                       |   | <b>0,003</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, механ.цех           | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,090                                       |   | <b>0,090</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, сборочный цех       | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,644                                       |   | <b>0,644</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, доц                 | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,096                                       |   | <b>0,096</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, основное здание     | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,128                                       | 0,0004  | <b>0,129</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, гараж               | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,856                                       |   | <b>0,856</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, КНС                 | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,012                                       |   | <b>0,012</b>               |   |  |                                    |   |
| - пос. ЦЭС, 0, Очистные сооружения | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,010                                       |   | <b>0,010</b>               |   |  |                                    |   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес               | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| - пос. ЦЭС, 0, автогаражи                     | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,027                                       |   | <b>0,027</b>               |   |  |                                      |   |
| пос. ЦЭС, 1, магазин, ООО "Русь"              | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,006                                       | 0,00002   | <b>0,006</b>               |   |  | <b>18,6</b>                          | <b>18,6</b>   |
| <b>пос. ЦЭС, 12, в т.ч.:</b>                  | <b>Нежилое</b>    | <b>КЦ №2</b>              | <b>0,080</b>                                | <b>0,003</b>  | <b>0,083</b>               |   |  | <b>176,8</b>                         | <b>176,8</b>  |
| - пос. ЦЭС, 12, клуб                          | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,037                                       |   | <b>0,037</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, гараж                         | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,006                                       |   | <b>0,006</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, Магазин, ИП Кибичева С.Г.     | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,006                                       | 0,0001  | <b>0,006</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, магазин, ИП Андрищенко Г.М.   | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,005                                       | 0,002   | <b>0,007</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, библиотека-филиал № 9         | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,012                                       | 0,0001  | <b>0,012</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, магазин                       | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,005                                       | 0,00002   | <b>0,005</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 12, фельдшерский пункт, аптека    | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,009                                       |   | <b>0,009</b>               |   |  |                                      |   |
| <b>пос. ЦЭС, 13, в т.ч.:</b>                  | <b>Нежилое</b>    | <b>КЦ №2</b>              | <b>0,029</b>                                |   | <b>0,029</b>               |   |  | <b>12,7</b>                          | <b>12,7</b>   |
| - пос. ЦЭС, 13, ИП Филиппова Е.С.             | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,004                                       |   | <b>0,004</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 13, магазин                       | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,025                                       |   | <b>0,025</b>               |   |  |                                      |   |
| пос. ЦЭС, 2, почта России                     | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,008                                       | 0,0001  | <b>0,008</b>               |   |  | <b>24,8</b>                          | <b>24,8</b>   |
| пос. ЦЭС, 23, Гаражно-строительный кооператив | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,047                                       |   | <b>0,047</b>               |   |  | <b>124,6</b>                         | <b>124,6</b>  |
| <b>пос. ЦЭС, 24, в т.ч.:</b>                  | <b>Нежилое</b>    | <b>КЦ №2</b>              | <b>0,811</b>                                | <b>0,042</b>  | <b>0,853</b>               |   |  | <b>2 752,5</b>                       | <b>2 752,5</b>  |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 32127 штаб-казарма        | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,111                                       | 0,0003  | <b>0,112</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 32127 гараж               | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,121                                       |   | <b>0,121</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 казарма+столовая    | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,395                                       | 0,041   | <b>0,436</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 штаб                | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,046                                       | 0,0003  | <b>0,046</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 овощехранилище      | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,054                                       |   | <b>0,054</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 пожарное депо       | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,062                                       | 0,00003   | <b>0,062</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 КПП                 | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,004                                       | 0,00003   | <b>0,004</b>               |   |  |                                      |   |
| - пос. ЦЭС, 24, в/ч 67695 ремонтный бокс      | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,018                                       |   | <b>0,018</b>               |   |  |                                      |   |
| пос. ЦЭС, 45, Гаражно-строительный кооператив | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,015                                       |   | <b>0,015</b>               |   |  | <b>37,6</b>                          | <b>37,6</b>   |
| пос. ЦЭС, 5а, школа № 5                       | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,103                                       |   | <b>0,103</b>               |   |  | <b>278,0</b>                         | <b>278,0</b>  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес                           | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| пос. ЦЭС, 7, офис   | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,004                                       | 0,0001  | <b>0,004</b>               |   |  | <b>11,2</b>                          | <b>11,2</b>   |
| пос. ЦЭС, 7, магазин "Арго"                               | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,015                                       | 0,002   | <b>0,017</b>               |   |  | <b>43,3</b>                          | <b>43,3</b>   |
| пос. ЦЭС, 9, детский сад № 13 (236,23 кв.м. в жилом доме) | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,013                                       |   | <b>0,013</b>               |   |  | <b>26,1</b>                          | <b>26,1</b>   |
| пос. ЦЭС, 9а, Магазин павильон                            | Нежилое           | КЦ №2                     | 0,002                                       |   | <b>0,002</b>               |   |  | <b>5,2</b>                           | <b>5,2</b>  |

### 3 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ КОТЕЛЬНОЙ АО «УРГАЛУГОЛЬ»

Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов котельной АО «Ургалуголь»

| Наименование потребителя, адрес | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | Средне-составная нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплотребление, Гкал/год | Суммарное теплотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| Чегдомынская 3                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,152                                       | 0,010  | <b>0,162</b>               | 482,3   | 54,5                                       | <b>536,9</b>                       | <b>536,9</b>  |
| Чегдомынская 3а                 | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,151                                       | 0,007  | <b>0,158</b>               | 477,1   | 39,6                                       | <b>516,7</b>                       | <b>516,7</b>  |
| Агеева, 3                       | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 68,2  |  | <b>68,2</b>                        | <b>68,2</b>   |
| Агеева, 7                       | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,1  |  | <b>70,1</b>                        | <b>70,1</b>   |
| Агеева, 9                       | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,0  |  | <b>70,0</b>                        | <b>70,0</b>   |
| Агеева, 11                      | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 69,8  |  | <b>69,8</b>                        | <b>69,8</b>   |
| Агеева, 13                      | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,4  |  | <b>70,4</b>                        | <b>70,4</b>   |
| Агеева, 15                      | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,021                                       |  | <b>0,021</b>               | 68,0  |  | <b>68,0</b>                        | <b>68,0</b>   |
| Амурская, 1                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,012                                       |  | <b>0,012</b>               | 38,2  |  | <b>38,2</b>                        | <b>38,2</b>   |
| Амурская, 4                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,013                                       |  | <b>0,013</b>               | 40,4  |  | <b>40,4</b>                        | <b>40,4</b>   |
| Амурская, 5                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,011                                       |  | <b>0,011</b>               | 36,0  |  | <b>36,0</b>                        | <b>36,0</b>   |
| Амурская, 6                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,012                                       |  | <b>0,012</b>               | 38,3  |  | <b>38,3</b>                        | <b>38,3</b>   |
| Амурская, 7                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 69,0  |  | <b>69,0</b>                        | <b>69,0</b>   |
| Амурская, 8                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,8  |  | <b>70,8</b>                        | <b>70,8</b>   |
| Амурская, 9                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,021                                       |  | <b>0,021</b>               | 66,9  |  | <b>66,9</b>                        | <b>66,9</b>   |
| Амурская, 10                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,4  |  | <b>70,4</b>                        | <b>70,4</b>   |
| Амурская, 11                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,8  |  | <b>70,8</b>                        | <b>70,8</b>   |
| Амурская, 12                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,2  |  | <b>70,2</b>                        | <b>70,2</b>   |
| Амурская, 13                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,026                                       |  | <b>0,026</b>               | 81,4  |  | <b>81,4</b>                        | <b>81,4</b>   |
| Амурская, 14                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,011                                       |  | <b>0,011</b>               | 36,2  |  | <b>36,2</b>                        | <b>36,2</b>   |
| Амурская, 15                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,3  |  | <b>70,3</b>                        | <b>70,3</b>   |
| Амурская, 16                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,011                                       |  | <b>0,011</b>               | 35,2  |  | <b>35,2</b>                        | <b>35,2</b>   |
| Амурская, 17                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,8  |  | <b>70,8</b>                        | <b>70,8</b>   |
| Амурская, 19                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 70,1  |  | <b>70,1</b>                        | <b>70,1</b>   |
| Амурская, 20                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                       |  | <b>0,022</b>               | 68,9  |  | <b>68,9</b>                        | <b>68,9</b>   |
| Амурская, 22                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                                       |  | <b>0,023</b>               | 72,4  |  | <b>72,4</b>                        | <b>72,4</b>   |
| Горняков, 1                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,011                                       |  | <b>0,011</b>               | 36,2  |  | <b>36,2</b>                        | <b>36,2</b>   |
| Горняков, 2                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                                       |  | <b>0,018</b>               | 56,9  |  | <b>56,9</b>                        | <b>56,9</b>   |
| Горняков, 3                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                                       |  | <b>0,019</b>               | 61,3  |  | <b>61,3</b>                        | <b>61,3</b>   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительная нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительно-вентиляционной нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Горняков, 4                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 58,2  |  | <b>58,2</b>                          | <b>58,2</b>   |
| Горняков, 5                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 57,5  |  | <b>57,5</b>                          | <b>57,5</b>   |
| Горняков, 6                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 57,4  |  | <b>57,4</b>                          | <b>57,4</b>   |
| Горняков, 7                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 57,5  |  | <b>57,5</b>                          | <b>57,5</b>   |
| Горняков, 10                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 59,9  |  | <b>59,9</b>                          | <b>59,9</b>   |
| Молодежная, 1                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 60,7  |  | <b>60,7</b>                          | <b>60,7</b>   |
| Молодежная, 2                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,010                         |   | <b>0,010</b>               | 32,6  |  | <b>32,6</b>                          | <b>32,6</b>   |
| Молодежная, 4                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,020                         |   | <b>0,020</b>               | 62,4  |  | <b>62,4</b>                          | <b>62,4</b>   |
| Молодежная, 4а                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 61,1  |  | <b>61,1</b>                          | <b>61,1</b>   |
| Молодежная, 6                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 60,9  |  | <b>60,9</b>                          | <b>60,9</b>   |
| Молодежная, 6а                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,020                         |   | <b>0,020</b>               | 63,0  |  | <b>63,0</b>                          | <b>63,0</b>   |
| Молодежная, 8                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 60,0  |  | <b>60,0</b>                          | <b>60,0</b>   |
| Молодежная, 9                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                         |   | <b>0,024</b>               | 76,0  |  | <b>76,0</b>                          | <b>76,0</b>   |
| Молодежная, 11                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 69,8  |  | <b>69,8</b>                          | <b>69,8</b>   |
| Молодежная, 12                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 69,1  |  | <b>69,1</b>                          | <b>69,1</b>   |
| Молодежная, 13                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                         |   | <b>0,023</b>               | 71,7  |  | <b>71,7</b>                          | <b>71,7</b>   |
| Молодежная, 14                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,2  |  | <b>70,2</b>                          | <b>70,2</b>   |
| Молодежная, 15                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,4  |  | <b>70,4</b>                          | <b>70,4</b>   |
| Молодежная, 16                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,8  |  | <b>70,8</b>                          | <b>70,8</b>   |
| Молодежная, 17                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,4  |  | <b>70,4</b>                          | <b>70,4</b>   |
| Молодежная, 18                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 71,0  |  | <b>71,0</b>                          | <b>71,0</b>   |
| Молодежная, 19                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,8  |  | <b>70,8</b>                          | <b>70,8</b>   |
| Молодежная, 20                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                         |   | <b>0,023</b>               | 71,7  |  | <b>71,7</b>                          | <b>71,7</b>   |
| Молодежная, 21                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,4  |  | <b>70,4</b>                          | <b>70,4</b>   |
| Молодежная, 23                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,6  |  | <b>70,6</b>                          | <b>70,6</b>   |
| Молодежная, 25                  | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                         |   | <b>0,022</b>               | 70,5  |  | <b>70,5</b>                          | <b>70,5</b>   |
| Стаханова, 2                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 58,1  |  | <b>58,1</b>                          | <b>58,1</b>   |
| Стаханова, 4                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 58,8  |  | <b>58,8</b>                          | <b>58,8</b>   |
| Стаханова, 6                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 56,9  |  | <b>56,9</b>                          | <b>56,9</b>   |
| Стаханова, 8                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                         |   | <b>0,018</b>               | 58,0  |  | <b>58,0</b>                          | <b>58,0</b>   |
| Стаханова, 10                   | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 61,3  |  | <b>61,3</b>                          | <b>61,3</b>   |
| Фестивальная, 4                 | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 60,4  |  | <b>60,4</b>                          | <b>60,4</b>   |
| Фестивальная, 6                 | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 60,5  |  | <b>60,5</b>                          | <b>60,5</b>   |
| Фестивальная, 8                 | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                         |   | <b>0,019</b>               | 59,6  |  | <b>59,6</b>                          | <b>59,6</b>   |
| Фестивальная, 14                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                         |   | <b>0,024</b>               | 76,8  |  | <b>76,8</b>                          | <b>76,8</b>   |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД), КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование потребителя, адрес | Назначение здания | Источник тепловой энергии | Отопительная вентиляция нагрузка, Гкал/ч | Среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление по отопительной вентиляции нагрузке, Гкал/год | Теплопотребление по нагрузке ГВС, Гкал/год | Суммарное теплопотребление, Гкал/год | Суммарное теплопотребление за отопительный период, Гкал/год |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| Фестивальная, 16                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,020                                    |   | <b>0,020</b>               | 64,4   |  | <b>64,4</b>                          | <b>64,4</b>   |
| Фестивальная, 17                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,018                                    |   | <b>0,018</b>               | 56,0   |  | <b>56,0</b>                          | <b>56,0</b>   |
| Фестивальная, 20                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                                    |   | <b>0,024</b>               | 74,5   |  | <b>74,5</b>                          | <b>74,5</b>   |
| Фестивальная, 26                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 70,9   |  | <b>70,9</b>                          | <b>70,9</b>   |
| Фестивальная, 28                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 70,8   |  | <b>70,8</b>                          | <b>70,8</b>   |
| Фестивальная, 30                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 70,3   |  | <b>70,3</b>                          | <b>70,3</b>   |
| Фестивальная, 32                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 70,0   |  | <b>70,0</b>                          | <b>70,0</b>   |
| Фестивальная, 33                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                                    |   | <b>0,023</b>               | 72,4   |  | <b>72,4</b>                          | <b>72,4</b>   |
| Фестивальная, 35                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                                    |   | <b>0,023</b>               | 72,6   |  | <b>72,6</b>                          | <b>72,6</b>   |
| Фестивальная, 47                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,029                                    |   | <b>0,029</b>               | 92,7   |  | <b>92,7</b>                          | <b>92,7</b>   |
| Дорожная, 2                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 68,4   |  | <b>68,4</b>                          | <b>68,4</b>   |
| Дорожная, 3                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                                    |   | <b>0,024</b>               | 75,7   |  | <b>75,7</b>                          | <b>75,7</b>   |
| Дорожная, 4                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,023                                    |   | <b>0,023</b>               | 74,1   |  | <b>74,1</b>                          | <b>74,1</b>   |
| Дорожная, 5                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,025                                    |   | <b>0,025</b>               | 77,7   |  | <b>77,7</b>                          | <b>77,7</b>   |
| Дорожная, 7                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                                    |   | <b>0,024</b>               | 75,6   |  | <b>75,6</b>                          | <b>75,6</b>   |
| Дорожная, 6                     | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                                    |   | <b>0,024</b>               | 77,3   |  | <b>77,3</b>                          | <b>77,3</b>   |
| Дорожная, 10                    | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,019                                    |   | <b>0,019</b>               | 59,5   |  | <b>59,5</b>                          | <b>59,5</b>   |
| Фестивальная, 7                 | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,015                                    |   | <b>0,015</b>               | 48,3   |  | <b>48,3</b>                          | <b>48,3</b>   |
| Фестивальная, 13                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,014                                    |   | <b>0,014</b>               | 44,1   |  | <b>44,1</b>                          | <b>44,1</b>   |
| Фестивальная, 15                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,014                                    |   | <b>0,014</b>               | 43,9   |  | <b>43,9</b>                          | <b>43,9</b>   |
| Фестивальная, 18                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,022                                    |   | <b>0,022</b>               | 68,4   |  | <b>68,4</b>                          | <b>68,4</b>   |
| Фестивальная, 36                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,024                                    |   | <b>0,024</b>               | 76,2   |  | <b>76,2</b>                          | <b>76,2</b>   |
| Фестивальная, 57                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,021                                    |   | <b>0,021</b>               | 65,6   |  | <b>65,6</b>                          | <b>65,6</b>   |
| Фестивальная, 19                | Жилое             | Котельная "Ургалуголь"    | 0,045                                    |   | <b>0,045</b>               | 141,3  |  | <b>141,3</b>                         | <b>141,3</b>  |